

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Каргинская ООШ», Ачитский район, с. Карги, ул. Ленина, д. 26

г. Красноуфимск

8 июля 2020 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Объект не в полной мере оснащен камерами видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны»;
2. Хранение информации на видеорегистраторе осуществляется менее 30 суток;
3. Освещение периметра объекта недостаточное
4. Технические средства охраны выведены на пульт ООО ЧОП «Гранит ВТ».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
лейтенант полиции



В.В. Мальцев