

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг.

Выдан Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание МКОУ АГО «Уфимская СОШ», расположенное по адресу Свердловская обл., Ачитский район, п. Уфимский, ул. Специалистов.12
2. Здание МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ», расположенное по адресу: Свердловская обл, Ачитский район, с. Карги, ул. Ленина, 26

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 08.09.2020 № 15



(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

АКТ № 15
проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 гг.

пгт. Ачит
(место составления акта)

08.09.2020 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Ачитского городского округа от 14.05.2020 № 174,

в составе:

председатель комиссии – Верзаков Д.А. – глава Ачитского городского округа

члены комиссии:

- Давыдова Т.А. – главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Ачитского городского округа;
- Крючков В.В. – Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа;
- Новоселов Е.Ю. – Директор МУП ЖКХ Ачитского городского округа;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов, утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 14.05.2020 № 174

в период с 08.09.2020 г. по 08.09.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа»

Русселина Галимьяновна Русселина
С проведением проверки ознакомлен:
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МКОУ АГО «Уфимская СОШ», расположенное по адресу Свердловская обл., Ачитский район, п. Уфимский, ул. Специалистов.12
2. Здание МКОУ АГО «Уфимская СОШ» - филиал «Каргинская ООШ», расположенное по адресу: Свердловская обл, Ачитский район, с. Карги, ул. Ленина, 26

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт № 11 от 25.08.2020, акт № 1 от 06.09.2020 промывки систем отопления зданий и сооружений
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором школы. от 18.05.2020 г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № 14 от 25.08.2020, акт № 2 от 06.09.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020 г.
9.	Акт о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт № 13 от 25.08.2020, акт № 3 от 06.09.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020г.
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт № 12 от 25.08.2020г. осмотра здания МКОУ АГО «Уфимская СОШ», расположенного по адресу Свердловская обл., Ачитский р-он, п. Уфимский, ул. Специалистов, 12, Утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020 г., акт № 4 от 06.09.2020, здания, расположенного по адресу: с. Карги, ул. Ленина, 26
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт от 05.09.2019 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден МУП АГО ЖКХ 05.09.2020.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не выполнено	
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	

15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден 30.01.2020 г МУП АГО ЖКХ
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № 16 от 30.01.2020 заключен с МУП АГО ЖКХ
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана МУП АГО ЖКХ от 31.08.2020 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 25.08.2020г. или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Согласно договора с МУП ЖКХ АГО
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана МУП ЖКХ АГО

Готовность к работе в отопительном периоде

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа»

Готово к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт № 11 от 25.08.2020, акт № 1 от 06.09.2020 промывки систем отопления зданий и сооружений
2. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения, утвержден директором школы. от 18.05.2020 г.
3. Акт № 14 от 25.08.2020, акт № 2 от 06.09.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020 г.
4. Акт № 13 от 25.08.2020, акт № 3 от 06.09.2020 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020г.
5. Акт № 12 от 25.08.2020г. осмотра здания МКОУ АГО «Уфимская СОШ», расположенного по адресу Свердловская обл., Ачитский р-он, п. Уфимский, ул. Специалистов, 12, Утвержден комиссией по приказу № 287 от 25.08.2020 г., акт № 4 от 06.09.2020, здания, расположенного по адресу: с. Карги, ул. Ленина, 26
6. Акт от 05.09.2020 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден МУП АГО ЖКХ 05.09.2020.
7. Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден 30.01.2020 г МУП АГО ЖКХ
8. Договор теплоснабжения № 16 от 30.01.2020 заключен с МУП АГО ЖКХ
9. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана МУП АГО ЖКХ от 31.08.2020 г.
10. Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 25.08.2020г. или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен
11. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана МУП ЖКХ АГО


Председатель комиссии:



Верзаков Д.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:




Давыдова Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)



Крючков В.В.

(подпись, расшифровка подписи)





Новоселов Е.Ю.

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"08" сентября 2020 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)